

Contrôle sanitaire des EAUX

Préfète d'Indre et Loire

Résultat à afficher en mairie (sauf installations privées)

Affaire suivie par:

Annie Goléo

Tél: 02 38 77 34 25

Destinataires

MONSIEUR - TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE
MONSIEUR LE MAIRE - MAIRIE DE TOURS
MADAME - TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE
MADAME - SERVICE COMMUNAL HYGIÈNE SANTÉ

TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE

Prélèvement 00081482
Installation UDI 000877 TOURS (VILLE)
Point de surveillance S 0000001195 C-P.F. TOURS (SUD)
Localisation exacte CHR TROUSSEAU INTERNAT

Commune TOURS
Prélevé le : mardi 03 avril 2018 à 11h00
par : LABORATOIRE DE TOURAINE
Type visite : D1

Mesures de terrain

	Résultats		Limites de qualité		Références de qualité	
			inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Température de l'eau	10.8	°C				25.00
pH	7,70	unité/pH			6,50	9,00
Conductivité à 20°C	246	uS/cm			180.00	1 000.00
Conductivité à 25°C	275	uS/cm			200.00	1 100.00
Chlore libre	0,12	mg/LCl2				
Chlore total	0.16	mg/LCl2				

Analyses laboratoire

Analyse effectuée par : LABORATOIRE DE TOURAINE, PARCAY-MESLAY, TOURS 3701
Type de l'analyse : D1 Code SISE de l'analyse : 00082169 Référence laboratoire : 18HYD.1361.10

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES

Aspect (qualitatif)	0	qualit.				
Couleur (qualitatif)	0	qualit.				
Odeur (qualitatif)	1	qualit.				
Saveur (qualitatif)	1	qualit.				
Turbidité néphélogométrique NFU	<0,5	NFU				2,00

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	1	n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<1	n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	0	n/100mL				0
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	0	n/100mL				0
Entérocoques /100ml-MS	0	n/100mL		0		
Escherichia coli /100ml -MF	0	n/100mL		0		

PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES

Ammonium (en NH4)	<0,05	mg/L				0,10
Nitrates (en NO3)	10	mg/L		50,00		

FER ET MANGANESE

Fer total	13,7	µg/l				200,00
-----------	------	------	--	--	--	--------

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00081482)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Signé à Tours le 9 avril 2018

Pour la préfète
Pour la déléguée territoriale
d'Indre et Loire
l'ingénieur d'études sanitaires

Annie Goléo

ARS du Centre - Délégation territoriale d'Indre et Loire - 38 rue Edouard Vaillant 37042 TOURS Cedex - Tél : 02 38 77 34 25 - Fax : 02 47 66 39 11